

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 37-34-85, 37-34-86, 37-34-74

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15
Тел/факс: (3012) 21-32-20, e-mail: ondpr_uu@list.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 194/1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 15 » января 20 21 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
«Детский сад № 173 «Росинка»
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)
670047, Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 12 б, ул. Лимонова, д. 1 а
заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица
«Детский сад № 173 «Росинка»
объекта надзора, его уполномоченного представителя)
Подтележникова Татьяна Георгиевна

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной
(основания проведения проверки)
безопасности", от 26 декабря 2008 г., № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном пожарном
надзоре", распоряжением от 08 декабря 2020 г., № 194 начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия
(главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору), решением
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, и.о. прокурора Железнодорожного
района, советника юстиции Н.А. Сухаева от 08.12.2020 г.

в период с « 10 » декабря 20 20 г. по « 15 » января 20 21 г.
проведена внеплановая проверка лейтенантом внутренней службы
(фамилия, инициалы,

Давыдовой А. Д., старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической
работы г. Улан-Удэ Управления надзорной деятельности и профилактической работы
должность должностного лица

Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственным инспектором
(должностных лиц), проводившего(их) проверку)
г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

совместно с: заведующим МАДОУ «Детский сад № 173 «Росинка» Подтележниковой
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц.

Татьяной Георгиевной


участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не соответствует требованиям ширина дверных проёмов на путях эвакуации из групповых ячеек № 4-12. Фактическая ширина дверных проёмов 0,85 м, при требуемой ширине 1,2 м.	ст. 4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	15 ноября 2021 г.	
2.	Не соответствует требованиям ширина дверных проёмов на путях эвакуации из групповой ячейки № 1. Фактическая ширина дверного проёма 0,66 м, при требуемой ширине 0,8 м.	ст. 4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	15 ноября 2021 г.	

Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в орган государственного пожарного надзора, издавший распоряжение о проведении проверки в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.


(подпись, заверенная печатью
(печатами) должностного лица
(должностных лиц)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и

(должность, фамилия, инициалы должностного лица

профилактической работы г. Улан-Удэ Управления надзорной

(должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку)


деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Республике Бурятия

лейтенант внутренней службы Давыдова А.Д.

« 15 » января 20 21 г.

С предписанием ознакомлен (а):



(подпись)


Заведующий Муниципальным автономным дошкольным
(должность, фамилия, инициалы)

образовательным учреждением «Детский сад № 173 «Росинка»

Подтележникова Татьяна Георгиевна

« 15 » января 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

Заведующий Муниципальным автономным дошкольным
(должность, фамилия, инициалы)

образовательным учреждением «Детский сад № 173 «Росинка»

Подтележникова Татьяна Георгиевна

« 15 » января 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку,
заверенная печатью (печатами) должностного
лица (должностных лиц))

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Подтележникова Татьяна Георгиевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022