



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 3,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ondpr\_uu@list.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 60 / 1 / 44**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №173 «Росинка» комбинированного вида», зарегистрированному по адресу: 670002 Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б (ИНН 0326004427, ОГРН 1020300981381)  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Волкова С.П. № 60 от «15» марта 2021 г., ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «09»ч.«00» мин. до «10» ч. «00» мин. «19» марта 2021 года, с «16»ч.«00» мин. до «17» ч. «00» мин. « 29 » марта 2021 года, с «13»ч.«00» мин. до «13» ч. «00» мин. « 13 » апреля 2021 года с «15»ч.«00» мин. до «16» ч. «00» мин. « 15 » апреля 2021 года проведена плановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору подполковником внутренней службы Столяровой Анастасией Геннадьевной, государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Казаковцевым Максимом Денисови-  
**чем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Зданий, помещений, территории муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №173 «Росинка» комбинированного вида», расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б, ул. Лимонова, 1А

(Ф.И.О инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад №173 «Росинка» комбинированного вида»

Подтележниковой Татьяной Георгиевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого на-	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)



		рушены		
1	2	3	4	5
Корпус по ул. Октябрьская, 12Б				
1.	<p>Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из всех групповых ячеек, (группа №4 — 0,9м, №5-0,9м, №6-0,9м, №7-0,9м, №8-0,8м, №9-0,73м, №10-0,9м, №11-0,73м, №12-0,74м), спортивного зала, музыкального зала и выхода непосредственно наружу из здания (фактически ширина 0,83м). При нахождении более 15 человек ширина выхода должна быть 1,20м.</p> <p>Не соответствует требованиям высота эвакуационного выхода непосредственно наружу из здания (фактически высота 1,8м при требуемой 1,9м).</p>	<p>ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	04.07.2022	
2.	<p>Допускается применение деревянной отделки (закрыты отопительные трубы) для отделки стены возле эвакуационного выхода с лестничного марша непосредственно наружу из здания.</p>	<p>Таблица 3, 29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",</p>	15.11.2021	<i>ван.</i>
3.	<p>Лестничные марши наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа) со второго этажа (группа №10, №8) проходит вблизи оконных проемов, расстояние от которых составляет менее 1 метра.</p>	<p>ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.4.7 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	04.07.2022	
4.	<p>Не соответствует требованиям материал, используемый для отделки потолка в помещениях детского сад (метод.кабинеты, бухгалтерия, изостудия, логопед, соляная комната).</p> <p>Представлен сертификат на натяжные потолки (пленка из ПВХ) класса КМ5 и КМ4, по требованиям может применяться материал класса КМ2.</p> <p>Выполнена отделка деревянными панелями помещения в бассейне (бывшая сауна).</p>	<p>ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	15.11.2021	<i>ван.</i>
5.	<p>Не оборудованы датчиками автоматической пожарной сигнализации складские помещения, цеха в пищеблоке, соляная комната.</p>	<p>ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях</p>	15.11.2021	<i>ван.</i>

		пожарной безопасности", НПБ 110-03, СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования		
6.	Не соответствуют требованиям планы эвакуации людей в случае пожара, не правильно указаны месторасположения.	п.5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020, ГОСТ 12.4.026-2015МА-ДОУ «Детский сад №175 «Росинка» комбинированного вида»	15.11.2021	<i>Ван</i>
7.	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации (коридор 1-го этажа).	п.36,37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	15.11.2021	<i>Ван</i>
8.	Приборы приемо-контрольные автоматических систем противопожарных систем располагаются не в помещении пожарного поста (помещение охраны)	п.5.12 СП 484.1311500.2020	15.11.2021	<i>Ван</i>
Корпус по ул. Лимонова, 1А				
9.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из всех групповых ячеек, (группа №1 — 0,67м, №2-0,82м, №3-0,82м), музыкального зала. При нахождении более 15 человек ширина выхода должна быть 1,20м.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.1.4, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	04.07.2022	
10.	Находится в нерабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация в складском здании.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	15.11.2021	<i>Ван</i>



Общие нарушения			
11.	Не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с <u>главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</u> помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на видном месте.	п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	15.11.2021 

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

г. Улан-Удэ по пожарному надзору Столярова А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» апреля 2021 г.

Государственный инспектор г. Улан-Удэ

по пожарному надзору Казаковцев М.Д.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«15» апреля 2021 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99



Заведующий МАДОУ «Детский сад №173 «Росинка»

комбинированного вида» Подтележникова Т.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Подтележникова Татьяна Георгиевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022